

Regionalbereich
Straße, PLZ Ort

Telefon: (0
Telefax: (0

TÜV Industrie Service - Straße - PLZ Ort

Betriebsort

Auftraggeber
Straße

Name Betriebsort
Straße Betriebsort

PLZ Ort

PLZ Ort

Bericht über die Prüfung der nicht ortsfesten elektrischen Betriebsmittel

Art der Prüfung: Wiederholungsprüfung Prüfzeitraum

Prüfgrundlagen: Unfallverhütungsvorschrift BGV A2 - Elektrische Anlagen und Betriebsmittel,
DIN VDE 0702-1 - Wiederholungsprüfungen an elektrischen Geräten,
DIN VDE 0105 - Betrieb von Starkstromanlagen

Prüfumfang

Sichtprüfung, messen von Isolations- bzw. Ableitwiderständen und prüfen der Schutzmaßnahmen gegen gefährliche Körperströme. Die geprüften Geräte sind in beiliegender Tabelle aufgelistet.

Prüfgeräte

SEKUTEST 0701/0702 S, Fa. Gossen Metrawatt; ULTRA 701/702 S, Fa. Amprobe; Müzitester.

Prüffristen

Die angesetzten Prüffristen für die nicht ortsfesten elektrischen Betriebsmittel basieren auf Angaben in der BGV A2 unter Berücksichtigung der Fehlerquote und der Umgebungsbedingungen am Einsatzort.

Ergebnis der Prüfung

Es wurden *keine* die in der Tabelle aufgeführten Mängel festgestellt.
Jedes geprüfte Betriebsmittel wurden mit einem Aufkleber gekennzeichnet.

Hinweis: Mängelbehaftete Betriebsmittel dürfen nicht benutzt werden.

Beurteilung

Gegen die Verwendung der mit positivem Ergebnis geprüften nicht ortsfesten elektrischen Betriebsmittel bestehen keine sicherheitstechnischen Bedenken.

Ort, Datum
Zeichen

Anlagen: Prüfnachweise

Verteiler: Auftraggeber
Akte

Dipl.-Ing. Name

Für die Auftragsabwicklung haben wir wesentliche Objektdaten und Ihre Anschrift gespeichert. Der Datenschutz ist gewährleistet.

Prüfnachweis für nicht ortsfeste elektrische Betriebsmittel nach BGV A2

Betriebsteil:

Prüfdatum:

Ifd. Nr.	Standort	Betriebsmittel	Schutzklasse	Prüffrist Monate	Sichtprüfung	Schutzleiterwiderstand	Isolationswiderstand	Mängel, Hinweise, Bemerkungen
					<i>i. O. Fehler</i>	<i>i. O. Fehler</i>	<i>i. O. Fehler</i>	